クリーンセンターあがのがわ 維持管理状況（令和7年度【2025年度】）

1 処分した廃棄物の種類及び数量

可燃ごみ		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
	1号炉焼却量 (t)		1547.23	1620.18	389.69									
2号炉焼却量 (t)		243.25	1014.91	1185.2										
合計		1790.48	2635.09	1574.89										

2 排ガス測定結果

【1号炉】※煙突ガス採取口より採取

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した年月日			5月9日										
測定結果を得られた日			5月27日										
ばい煙測定	ばいじん(g/m ³)		0.001未満										
	硫酸酸化物(ppm)		27										
	窒素酸化物(ppm)		71										
	塩化水素(ppm)		31										
	一酸化炭素(ppm)		3未満										
	水銀 (μg/m ³)												
	ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³)												

【2号炉】※煙突ガス採取口より採取

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した年月日			5月9日										
測定結果を得られた日			5月27日										
ばい煙測定	ばいじん(g/m ³)		0.001未満										
	硫酸酸化物(ppm)		23										
	窒素酸化物(ppm)		80										
	塩化水素(ppm)		48										
	一酸化炭素(ppm)		3未満										
	水銀 (μg/m ³)												
	ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³)												

3 焼却灰等の測定結果

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主灰	熱灼減量 (%) 1号/2号	0.1/0.1未満	0.1未満/0.1未満	0.2/0.2									
	ヨウ素131 (Bq/kg)	不検出	不検出	不検出									
	セシウム134 (Bq/kg)	不検出	不検出	不検出									
	セシウム137 (Bq/kg)	不検出	不検出	不検出									
飛灰処理物	ヨウ素131 (Bq/kg)	不検出	不検出	不検出									
	セシウム134 (Bq/kg)	不検出	不検出	不検出									
	セシウム137 (Bq/kg)	不検出	不検出	不検出									

4 炉内の燃焼温度等

【1号炉】※連続記録計による測定/月内稼働期間の平均値

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス平均温度 (°C)	925	920	918									
集じん器に流入する燃焼ガスの平均温度 (°C)	160	160	160									
排ガス中の一酸化炭素濃度 4時間平均 (ppm)	3	2	3									

【2号炉】※連続記録計による測定/月内稼働期間の平均値

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス平均温度 (°C)	924	920	916									
集じん器に流入する燃焼ガスの平均温度 (°C)	160	160	160									
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	2	1	2									

5 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

1号炉、2号炉ともばいじんの除去は施設稼働中に毎日実施。