

クリーンセンターあがのがわ 維持管理状況（令和7年度 【2025年度】）

- 1

処分した廃棄物の種類及び数量

可燃ごみ		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
	1号炉焼却量（t）	1547.23	1620.18											
	2号炉焼却量（t）	243.25	1014.91											
	合 計	1790.48	2635.09											
- 2

排ガス測定結果

【1号炉】※煙突ガス採取口より採取

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した年月日			5月9日										
測定結果を得られた日			5月27日										
ばい煙測定	ばいじん(g/m ³)		0.001未満										
	硫酸酸化物(ppm)		27										
	窒素酸化物(ppm)		71										
	塩化水素(ppm)		31										
	一酸化炭素(ppm)		3未満										
	水銀 (μg/m ³)												
	ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³)												

【2号炉】※煙突ガス採取口より採取

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した年月日			5月9日										
測定結果を得られた日			5月27日										
ばい煙測定	ばいじん(g/m ³)		0.001未満										
	硫酸酸化物(ppm)		23										
	窒素酸化物(ppm)		80										
	塩化水素(ppm)		48										
	一酸化炭素(ppm)		3未満										
	水銀 (μg/m ³)												
	ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³)												
- 3

焼却灰等の測定結果

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主灰	熱灼減量（％） 1号/2号	0.1未満/0.1未満	0.1未満/0.1未満										
	ヨウ素131 (Bq/kg)	不検出	不検出										
	セシウム134 (Bq/kg)	不検出	不検出										
	セシウム137 (Bq/kg)	不検出	不検出										
飛灰処理物	ヨウ素131 (Bq/kg)	不検出	不検出										
	セシウム134 (Bq/kg)	不検出	不検出										
	セシウム137 (Bq/kg)	不検出	不検出										
- 4

炉内の燃焼温度等

【1号炉】※連続記録計による測定/月内稼働期間の平均値

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス平均温度 (℃)		925	920										
集じん器に流入する燃焼ガスの平均温度 (℃)		160	160										
排ガス中の一酸化炭素濃度 4時間平均 (ppm)		3	2										

【2号炉】※連続記録計による測定/月内稼働期間の平均値

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス平均温度 (℃)		924	920										
集じん器に流入する燃焼ガスの平均温度 (℃)		160	160										
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)		2	1										
- 5

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

1号炉、2号炉ともばいじんの除去は施設稼働中に毎日実施。